

梅州市生态环境局五华分局

华环审〔2022〕31号

关于五华县城乡供水一体化升级改造工程建设 项目环境影响报告表的批复意见

五华县开晟水务集团有限公司：

你公司报批的《五华县城乡供水一体化升级改造工程建设
项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等有关资料收
悉。经研究，批复如下：

一、五华县自来水厂位于五华县河东镇茶亭岗（中心地理
坐标：E115°47'5.729"，N23°52'45.935"），厂区北侧、南侧为
空地，西侧为山地，东侧隔着 X032 县道。原项目分两期建设，
其中，一期供水规模为 6.0 万 m³/d，建筑面积 5594.1 m²；二期
供水规模为 6.0 万 m³/d，建筑面积为 1034.76 m²，两期合计自来
水厂总供水规模 12 万 m³/d，建筑面积为 6628.86 m²。由于五华
县自来水厂一期工程年代久远，设备落后淘汰，为满足城
乡供水需求，本项目在现有一期工程的基础上进行升级改造及
新建输配水管网，新增建筑面积 1210 m²，技术改造后全厂总建
筑面积为 7838.86 m²。本次升级改造项目主要分为四个部分：①
对五华县自来水厂一期工程进行升级改造，改造后一期净水工
艺为“静态混合+网格混凝+平流沉淀+气水反冲洗普快滤池+清
水池（次氯酸钠消毒）”，全厂总供水规模为 12.0 万 m³/d，并

配套建设 12.0 万 m³/d 排泥水处理工程；②新建完善输配水管网，改造原取水泵房，增加两座加压泵站；③对管网进行智能硬件改造；④对五华县供水系统进行供水信息化平台建设。升级改造后，供水范围包括五华县中心城区（水寨镇）、河东镇、华城镇、岐岭镇、转水镇、潭下镇、安流镇、横陂镇 8 个镇 243 个行政村，实现城乡一体化供水格局。项目总投资 42715.63 万元，其中环保投资 680 万元。

项目代码：2204-441424-04-02-393554。

二、2022 年 9 月 23 日，经局行政会审，认为环境影响《报告表》关于项目建设可能造成环境影响的分析和评价，以及提出预防和减轻不良环境影响的对策措施可信。你公司必须按照《报告表》内容组织实施。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。你公司应按《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国令第 682 号）要求，做好环境保护设施验收工作。



抄送：分局执法股、广东临风企业服务咨询有限公司